

Climagea

LA CLIMATIZZAZIONE NATURALE



CERTIFICAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0

Si certifica che le pompe di calore aria-acqua elettriche a inverter monoblocco HP COMPACT, e nello specifico i modelli elencati nella tabella sottostante, soddisfano i requisiti di legge riportati in tabella 3 - allegato I - del

DM 16 febbraio 2016:

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento ≤ 35 kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1

TECNOLOGIA	CODICE	PRODOTTO	COP	EER
INVERTER	SHP6M-AC	HP COMPACT 6	4,6	5,3
INVERTER	SHP8M-AC	HP COMPACT 8	4,6	5,2
INVERTER	SHP12M-AC	HP COMPACT 12	4,4	5,3
INVERTER	SHP14M-AC	HP COMPACT 14	4,4	5,1
INVERTER	SHP14T-AC	HP COMPACT 14	4,4	5,1

Pomezia, 20 aprile 2023

DEK ITALIA SRL