

# Climagea

LA CLIMATIZZAZIONE NATURALE



## CERTIFICAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 2.0

Si certifica che le pompe di calore aria-acqua elettriche a inverter monoblocco HP ONE, e nello specifico i modelli elencati nella tabella sottostante, soddisfano i requisiti di legge riportati in tabella 3 - allegato I - del

DM 16 febbraio 2016:

Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno [°C]	Ambiente interno [°C]	COP
aria/aria	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15	3,9
aria/acqua potenza termica utile riscaldamento $\leq 35$ kW	Bulbo secco all'entrata : 7 Bulbo umido all'entrata : 6	Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35	4,1

TECNOLOGIA	CODICE	PRODOTTO	COP	CAPACITA' [kW]
INVERTER	HPONE20C	HP ONE 20kW 400V	4,55	19,03
INVERTER	HPONE30C	HP ONE 30kW 400V	4,65	31,88

Pomezia, 23 ottobre 2023

DEK ITALIA SRL