

# Climagea

LA CLIMATIZZAZIONE NATURALE



## CERTIFICAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI

DEK ITALIA SRL, con P.IVA IT10168661006 e domicilio fiscale in via Orvieto, 12/A , Pomezia (Roma),

dichiara, sotto la propria responsabilità che le pompe di calore aria-acqua elettriche a inverter monoblocco

HP ONE, e nello specifico i modelli elencati di seguito, possiedono i requisiti indicati nelle disposizioni di legge

indicate all'art 1 comma 347 della Legge296/2006 e s.m.i. (ECOBONUS65%), all'art .119 del DL Rilancio n° 34/2020

e s.m.i. (SUPERBONUS 110%) e al D.l. 06/08/2020 e s.m.i., in quanto presentano, alla potenza nominale, valori di COP

ed EER conformi a quelli previsti dall'Allegato F al Decreto "requisiti tecnici" 06/082020 e s.m.i , ridotti del 5% come

previsto nell' allegato F, punto 1, lettera a), tabella 1, ed e) del Decreto 06/08/2020:

Tipo pompa di calore Ambiente esterno/interno	Ambiente esterno (°C)	Ambiente interno (°C)	COP	EER
aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7°C Bulbo umido all'entrata: 6°C	Temperatura entrata: 30°C Temperatura uscita : 35°C	4,1	3,8
Valori di riferimento per potenza utile minore o uguale a 35 kW				

TECNOLOGIA	CODICE	PRODOTTO	COP	CPACITA' [kW]	EER	CPACITA' [kW]
INVERTER	HPONE20C	HP ONE 20kW 400V	4,55	19,03	5,28	24,15
INVERTER	HPONE20C	HP ONE 30kW 400V	4,65	31,88	5,44	40,63

Misure effettuate in conformità alla UNI EN 14511.

Pomezia, 23 ottobre 2023

DEK ITALIA SRL

