



Prepared (also subject responsible if other)		No.		
Francesco Sortino		2024-123		
Approved	Checked	Date	Rev	Reference
Michele Ammendola	GAEROM	03-09-2024	A	CLIMAGEA

## **TIPOLOGIA E CONTENUTO DI REFRIGERANTE DELLE APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE NON CONFIGURATE PRESENTI NEL CATALOGO CLIMAGEA**

### **APPLICABILITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Tra gli obblighi introdotti ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 146 del 16/11/2018 (Regolamento di esecuzione del Regolamento EU 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra) vi è l'obbligo, per le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra agli utilizzatori finali, di comunicare all'atto della vendita e per via telematica alla Banca dati sui gas fluorurati

le seguenti informazioni:

- tipologia di apparecchiatura
- numero e data della fattura o dello scontrino
- anagrafica dell'acquirente
- dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 517/2014
- nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Nel seguente documento si riportano le informazioni essenziali sulla tipologia e sul contenuto di refrigeranti contenuti nella maggior parte delle apparecchiature non ermeticamente sigillate e non configurate presenti nel catalogo Climagea.

Il presente elenco è soggetto a periodici aggiornamenti.

Climagea non garantisce che il presente elenco sia esaustivo della totalità delle apparecchiature non configurate presenti a catalogo e soggette agli obblighi di cui sopra. Si raccomanda pertanto, all'atto della vendita di un'apparecchiatura contenente gas fluorurati e non contenuta nel presente documento, una verifica in merito all'assoggettabilità agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 146 del 16/11/2018.

Il presente elenco non comprende le unità configurate, per le quali i dati in oggetto sono riportati nell'etichetta della macchina.

Per le unità Split, il contenuto di refrigerante indicato è quello contenuto nelle unità esterne fornite da Climagea, non rappresenta il contenuto di refrigerante complessivo del sistema a causa di possibili aggiunte di refrigerante da eseguire in fase di installazione a cura dell'installatore.



SERIE	TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA	REFRIGERANTE	GWP	Kg	CIRCUITI	tCO <sub>2</sub> equivalenti
HPONE20C	POMPA DI CALORE	R-410A	2088	5,20	1	10,86
HPONE30C	POMPA DI CALORE	R-410A	2088	7,20	1	15,03

LUOGO e DATA  
Pomezia, 03-09-2024

FIRMA  
**DEK Italia s.r.l.**  
Il Responsabile Tecnico  
*Francesco Sortino*

